



IZP.271.5.2025

Lubaczów, 12-03-2025 r.

GMINA LUBACZÓW
Ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Do
Wszystkich WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Dąbrowa wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Tymce**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

- 1. Czy przepompownie P-1, P-2 oraz P-5 mają posiadać monitoring GPRS? Jeśli tak to jaki system posiada Użytkownik i po czyjej stronie pozostają karty SIM oraz koszt włączenia do istniejącego systemu??**

Odpowiedź: Tak, ww. przepompownie mają posiadać monitoring GPRS. Użytkownik posiada system TelWin SCADA. Karty SIM zapewnia Zamawiający, zaś koszt włączenia do istniejącego systemu ponosi Wykonawca.

Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel