

## **Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego**

**9 maja 2025 roku**

dot: Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim „Motylkowy Świat” w Legionowie, w formule zaprojektuj i wybuduj

**Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 9 maja 2025 r. oraz udzielone odpowiedzi:**

### **Pytanie 1:**

Proszę o określenie czy nawierzchnia bezpieczna placu zabaw ma być nawierzchnią poliuretanową bezspoinową, z płyt syntetycznych SBR lub z nakładką EPDM czy naturalna piaskowa? Jest to istotny czynnik cenotwórczy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiając informuje, że w projekcie umowy §1 ust. 3 pkt 2 ppkt 7 lit. d), programie funkcjonalno użytkowym str. 12 pkt 6, str. 17 pkt 7 ppkt 4 oraz tabeli kosztorysowej pkt 30 określono rodzaj nawierzchni tj. nawierzchnia amortyzująca z mat przerostowych wraz z wysiewem trawnika i przygotowaniem terenu.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.