



Kleszczewo, dnia 05.03.2025 r.

Wykonawcy w postępowaniu

ZP.271.3.2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik – 2012” w miejscowościach Kleszczewo i Tulce

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach otrzymanych/udzielonych w ww. postępowaniu oraz zmianach Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ):

Treść pytania 1:

W powyższym postępowaniu Zamawiający podaje do wyboru dwa warianty z trawy syntetycznej do wyboru wraz z wykazem dokumentów potwierdzające minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej. Z wykazu dokumentów nie wynika jednak, który wykaz dokumentów należy przedłożyć z którym wariantem trawy syntetycznej.

Mając powyższe na uwadze proszę o potwierdzenie, że do wariantu I obowiązują pierwsze wymienione dokumenty tj.:

1. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, mata, zasyp EPDM), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality I Quality PRO oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com).
2. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013 lub równoważną;
3. Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee).
4. Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa.
5. Atest PZH na wypełnienie EPDM.
6. Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.
7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
8. Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek - Część 3: Migracja określonych pierwiastków
9. Raport z badań włókna oferowanej trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych(WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2013 roku lub dalsze.



10. Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna spełnia zalecenia dotyczące ochrony środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej”
11. badanie reakcji na ogień wg wymagań PN-EN 13501-1:2019-02 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnopalność dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanego systemu nawierzchni (podkład amortyzujący+ sztuczna trawa + wypełnienie);
12. Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);
13. Raport z badań testu Lisport na min. 500 tys cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” .

A do wariantu II obowiązują dokumenty wymienione w kolejności jako drugie tj.:

1. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dotyczący oferowanej trawy potwierdzający zgodność w/w parametrów z normą EN 15330-1:2013. Dopuszcza się badanie z SBR pod warunkiem, że boisko zostanie zasypane granulatem EPDM z recyklingu.
2. Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiadać statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) i być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.
3. Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta
4. Karta techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu
5. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy i wypełnienia
6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie;
7. Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);
8. raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że oferowana trawa spełnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek - Część 3: Migracja określonych pierwiastków.
9. Raport z badań przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą NF P90-112
10. Raport z badań testu Lisport na min. 500 tys cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” .

Odp. Zamawiający w dniu 05.03.2025 zaktualizował Załącznik nr 8_SWZ_PFU Kleszczewo oraz Załącznik nr 8a_SWZ_PFU Tulce w zakresie nawierzchni syntetycznych, które należy przyjąć do wyceny przedmiotu zamówienia.



Treść pytania 2:

Zgodnie z zapisami w PFU Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów oferowanej nawierzchni wraz z Ofertą. Nadmieniamy, że jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Wymóg przedłożenia podstawowych dokumentów do oferty, stanowi jedyną metodę weryfikacji i porównania złożonych ofert.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą wykaz dokumentów potwierdzających minimalne parametry oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej z wybranego wariantu.

Odp. Zamawiający w dniu 05.03.2025 r. zaktualizował Załącznik nr 8_SWZ_PFU Kleszczewo oraz Załącznik nr 8a_SWZ_PFU Tulce w dokumentów, które Wykonawca ma dostarczyć na etapie przygotowania dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych. Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą wskazane zostały w SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie uległ następujące zapisy SWZ:

pkt X - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

było:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, czyli do dnia **11.04.2025 r.**

jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, czyli do dnia **16.04.2025 r.**

pkt XII - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

było:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **13.03.2025 r. do godz. 10:00.**

jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **18.03.2025 r. do godz. 10:00.**

pkt XIII - TERMIN OTWARCIA OFERT

było:

1. Otwarcie ofert nastąpi **13.03.2025 r. o godz. 10:30.** Otwarcie ofert jest niejawne.

jest:

1. Otwarcie ofert nastąpi **18.03.2025 r. o godz. 10:30.** Otwarcie ofert jest niejawne.

WOJT
Bogdan Kemnitz

