
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY UPRAWY ROLI I ROŚLIN ZŁOTNIKI

Złotniki, 05.05.2025r.

nr postępowania: **RZZ.262.1.2025**

do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) w przedmiocie: **Położenie kostki brukowej na terenie Zakładu Doświadczalnego Uprawy Roli i Roślin Złotniki**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ złożonym przez Wykonawców Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień.

Pytanie 1. Czy zamawiający posiada jakąś dokumentację techniczną do postępowania?

Odp. **Zamawiający informuje, iż odpowiedź na to pytanie zostało zamieszczone na platformie prowadzonego postępowania w dniu 30.04.2025r. Zamieszczony na Platformie prowadzonego postępowania załącznik nr 2a – przedmiary, stanowi dokumentację do niniejszego przedmiotu zamówienia.**

Pytanie 2. Czy krawężnik 15x30, obrzeże 8x30(94 grafit) ma być w kolorze szarym?

Odp. **Krawężnik 15x30 kolor szary, 8x30 70mb szary, 94mb grafit**

Pytanie 3. Proszę podać kolorystykę palisady jaką należy zastosować o wym 8x39x39 w ilości 33 mb

Odp. **Grafit**

Pytanie 4. Proszę o podanie kolorystyki kostki 8 Domino jaką należy zastosować oraz proszę o podanie informacji czy kostka ma być z fazą czy bez fazy?

Odp. **Szary z fazą.**

Pytanie 5. Kostka Lundo Silva gr 8 cm ma być w kolorze szarym?

Odp. **Kolor Silva.**

Pytanie 6. Proszę o podanie informacji jaki rodzaj kruszywa ma być zastosowany oraz jakiej frakcji? Czy dopuszcza zamawiający kruszywo wapienne czy musi być twarde?
Chodzi o pozycję nr 30, 31, 32 i 33.

Odp. **Kamień 16x32, wyżej wymieniony kamień ma być zastosowany do wykonania drenaża z powodu braku możliwości podłączenia odwodnienia placu do sieci kanalizacji deszczowej.**

Pytanie 7. Proszę o podanie rodzaju mieszanki betonowej jaką należy zastosować jeżeli chodzi o pozycję nr 23, 27?

Odp. **Beton C8/10, ułożenie kostki na podsypce cementowo piaskowej 1/4.**

Odpowiedzi Zamawiającego należy uwzględnić w składanych ofertach. Powyższe informacje otrzymują wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SWZ. Powyższa informacja zostaje zamieszczona na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan W pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Dyrektor Zakładu Doświadczalnego
Uprawy Roli i Roślin Złotniki

Artur Strzeliński