



Kórnik, dnia 5 czerwca 2025 roku

Nr sprawy: B-FP.271.5.2025

**Do wszystkich Wykonawców  
zainteresowanych udziałem w Postępowaniu**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pn.: **”Budowa ulicy Wiatrakowej w miejscowości Dachowa”***

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, Miasto i Gmina Kórnik, z siedzibą w Kórniku (62-035), Plac Niepodległości 1, w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### **Pytanie 1**

*„Pytanie dotyczy poz. 43 i 44 kosztorysu. Proszę o informację o ile metrów i przez jaki teren planowane jest przestawienie słupa i skrzynki. Jest to niezbędne w celu prawidłowej wyceny.”*

### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć przesunięcie w pasie drogi gminnej: słupa o 1,0 m, skrzynki o 2,5 m.

## **ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, Miasto i Gmina Kórnik, z siedzibą w Kórniku (62-035), Plac Niepodległości 1, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp **zmienia** treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. Postępowaniu w następujący sposób:

### **I.**

**W Rozdziale IV. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia Załącznika nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia, po ust. 1 dopisuje się ust. 2 o treści:**

Urząd Miasta i Gminy Kórnik  
Wydział Funduszy Pozabudżetowych  
i Zamówień Publicznych  
Plac Niepodległości 1  
62-035 Kórnik



# URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK

WYDZIAŁ FUNDUSZY POZABUDŻETOWYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 | 62-035 KÓRNIK | KORNIK@KORNIK.PL

„2. W trakcie realizacji inwestycji należy umożliwić realizację robót w zakresie przebudowy kolizji przez operatora sieci Enea Operator Sp. z o. o.

Roboty w zakresie usunięcia kolizji obejmować będą następujący zakres: przełożenie linii kablowej, przestawienie złącza, budowę rur ochronnych.

Prace prowadzone będą w wykopach otwartych pod nadzorem operatora.

Termin realizacji należy uzgodnić minimum z 30-dniowym wyprzedzeniem.”

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Urząd Miasta i Gminy Kórnik  
Wydział Funduszy Pozabudżetowych  
i Zamówień Publicznych  
Plac Niepodległości 1  
62-035 Kórnik

  
Grzegorz Dominiak  
Wiceburmistrz

Sprawę prowadzi:

Główny Specjalista ds. zamówień publicznych

Violetta Górczak-Mieloch

Wydział Funduszy Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych

Pokój nr 112, I piętro, tel. 618 972 619

Główny Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
  
Violetta Górczak-Mieloch