



## Cyberbezpieczny Samorząd

Chrzanów, dnia 10 kwietnia 2025 r.

ZP.271.15.2025

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup i instalacja 10 zasilaczy awaryjnych UPS o mocy 3kVA dla Gminy Chrzanów w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela wyjaśnienia do zapytań złożonych przez wykonawcę w dniu 09.04.2025 r.

#### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści UPS 3000kVA / 2700W?

#### Odpowiedź:

Nie, zamawiający w OPZ – załącznik nr 4 do SWZ opisał minimalne wymagania dotyczące zamawianego sprzętu. Można zaoferować sprzęt o wyższych parametrach np. 3200kVA / 3000W.

#### Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści wyjścia UPS : IEC320-C13 x6 + IEC320-C19 x1?

#### Odpowiedź:

Nie, zamawiający w OPZ – załącznik nr 4 do SWZ opisał minimalne wymagania dotyczące zamawianego sprzętu. Można zaoferować sprzęt o większej ilości wyjść.

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z upoważnienia Burmistrza  
KIEROWNIK  
Biura Zamówień Publicznych  
Iwona Przybyło



Fundusze Europejskie  
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



CENTRUM  
PROJEKTÓW  
POLSKA  
CYFROWA