



Cyberbezpieczny Samorząd

Chrzanów, dnia 14 kwietnia 2025 r.

ZP.271.15.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup i instalacja 10 zasilaczy awaryjnych UPS o mocy 3kVA dla Gminy Chrzanów w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela wyjaśnienia do zapytań złożonych przez wykonawcę w dniu 11.04.2025 r.

Pytanie nr 1:

W odpowiedzi 1 z dnia 10.04 pojawił się błąd dotyczący mocy, bo zgodnie z zapytaniem zasilacz powinien mieć moc 3000VA/3000W, a nie jak w odpowiedzi 3200kVA/3000W, czy tak?

- 1) Wymagania techniczne zasilacza UPS:
- 2) moc czynna/pozorna: 3000W/3000VA

Odpowiedź:

Odpowiedź została udzielona prawidłowo. Na pytanie czy można zaoferować UPS-a o mniejszej mocy [3000kVA / 2700W] – odpowiedź brzmi – NIE. Natomiast zgodnie z udzieloną odpowiedzią, można zaoferować UPS-a o mocy większej: przykładowo [3200kVA / 3000W]. W Każdym przypadku moc oferowanego UPS-a nie może być mniejsza niż wynika z zapisów w OPZ – załącznik nr 4 do SWZ, tj. [3000kVA / 3000W].

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z upoważnienia Burmistrza
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Iwona Przybyło



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA