

ZPIF.271.1.3.2025

Wyjaśnienie nr 5 do SWZ

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.3.2025 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie stacji transformatorowej.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 9:

1. Prosimy o podanie wymiarów powykonawczych drzwi do transformatora.
2. W odniesieniu do fragmentu „Jako tablicę pomiarową można wykorzystać tablicę pomiarową zabudowaną w pierwszym etapie realizacji inwestycji (...)” pkt. 2.8 OPZ, prosimy o przesłanie zdjęć i schematu istniejącej tablicy pomiarowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

Ad. 1) Szerokość otworu drzwiowego komory transformatorowej wynosi 1200mm, a jego wysokość 2000mm.

Ad. 2) Zgodnie z zapisami pkt 2.8 opisu przedmiotu zamówienia "jako tablicę pomiarową można wykorzystać tablicę pomiarową zabudowaną w pierwszym etapie realizacji inwestycji, pod warunkiem akceptacji rozwiązania przez Tauron Dystrybucja S.A. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektu technicznego układu pośredniego pomiaru energii elektrycznej i jego uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A." W związku z tym Wykonawca może wykorzystać istniejącą tablicę układu pomiarowego wyłącznie na własną odpowiedzialność i po uprzednim uzyskaniu zgody Tauron Dystrybucja S.A. na realizację takiego rozwiązania technicznego. W załączeniu dołączamy zdjęcia i schematy tablicy pomiarowej wykonanej w I etapie.