

Bydgoszcz, 10. kwiecień 2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Realizacja robót budowlanych w ograniczonym zakresie (III etap branży elektroenergetycznej) dla zadania 11609 pn.: „Budowa instalacji i sieci zewnętrznych wod. – kan. i co., Etap I” w m. Grupa.

(WIB/TP1/5/R/2)

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ, na które zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:

W umieszczonych materiałach nie ma informacji odnośnie wymagań dot. telemechaniki w stacji trafo. Proszę udostępnienie lub ewentualne wskazanie, gdzie można znaleźć powyższe wymagania.

Odpowiedź:

W opracowaniu nie uwzględniono wymagań dotyczących telemechaniki w stacji trafo.

Uwaga dodatkowa: w związku ze zmianą przepisów należy uzyskać jednostkowe dopuszczenie przeciwpożarowe wyłączników prądu potwierdzone przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Projektanta.

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU

plk Jarosław ROKICKI

Wykonała:
Katarzyna Szulczyńska
☎ 261 41 18 03
2025-04-10, T-2612