

**Wykonawcy w postępowaniu**

**dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa żłobka w Tulcach”, nr postępowania ZP.271.15.2024.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach oraz wprowadzonych zmianach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu:

Treść pytania 1:

Czy Zamawiający wymaga składania kosztorysu w formie Katalogów Nakładów Rzeczowych (zgodnie załączonym przedmiarem robót) np. za pomocą programów kosztorysowych typu NORMA?

Odp. Zamawiający informuje, iż programy kosztorysowe typu NORMA są dozwolone, ale nie obowiązkowe.

Treść pytania 2:

Proszę o udostępnienie zestawienia wyposażenia zgodnie z rysunkiem Aw17.

Odp. Zamawiający informuje, iż zestawienie wyposażenia zostało już udostępniane w załączniku nr 9 do SWZ, w folderze PRZEDMIAR.

Treść pytania 3:

Proszę o podanie parametrów zabudowy na wymiar w pom. 0.17 i 0.18. Kolor, wykończenie, rodzaj uchwyty, rodzaj blatu, wymiary szafek.

Odp. Zamawiający informuje, iż wyposażenie pomieszczeń 0.17 i 0.18 wskazane zostało w załączniku nr 9 do SWZ. Natomiast wymiary mebli pod wymiar opublikowane zostaną wraz z kolejnymi odpowiedziami na pytania Wykonawców.

Treść pytania 4:

Jaka jest prawidłowa wartość współczynnika przewodności ciepłej dla styropianu elewacyjnego? Według dokumentacji rysunkowej PT wynosi  $\lambda = 0,033 / 2$  natomiast w części opisowej PT wynosi  $\lambda = 0,038 / 2$ .

Odp. Zamawiający informuje, iż w przypadku styropianu elewacyjnego należy zastosować styropian maks. współczynnika przenikania ciepła  $0,038 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Treść pytania 5:

Zgodnie z Projektem Umowy rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy nastąpi po wykonaniu odbiorów częściowych oraz końcowego i będzie dokonywana w transzach:

- 1) pierwsza transza wypłacona z dofinansowania z Programu Maluch Plus po odbiorze częściowym,
- 2) druga transza płacona po odbiorze częściowym w trzech częściach:
  - a) jedna część wypłacona z wkładu własnego Zamawiającego
  - b) druga część wypłacona z dofinansowania z Programu Maluch Plus
  - c) trzecia część wypłacona z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład
- 3) transza końcowa wypłacona z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

Jak w praktyce dokonywane będą płatności za poszczególne etapy częściowe? Czy ustalono zakresposzczególnych etapów np. w czasie lub na podstawie postępowania prac? (po zakończeniu jakich etapów prac, następuje rozliczenie?). Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie informacji dotyczących finansowania planowanej Inwestycji.

Odp. Zamawiający informuje, iż płatności dokonywane będą zgodnie z zapisami §8 Umowy, tj. w 3 transzach. Na dzień dzisiejszy Zamawiający planuje, iż transze będą nie wyższe niż 25%, 26% i 49% wartości Umowy określonej w §7 (dla przykładu: I transza zostanie wypłacona po dokonaniu odbioru robót określonych w przedmiarze robót, a ich wartość nie może być wyższa niż 25% wartości wynagrodzenia, określonej w §7 Umowy).

Treść pytania 6:

W związku z tym, że dojazd od ul. Fiołkowej oraz ulic Chabrowa i Plac Kwiatowy ograniczone zapomocą znaku (B-18) - określając dopuszczalną masę całkowitą pojazdu na 8t, jak Zamawiający przewiduje transporty powyżej 8t np. betonomieszarek do przedmiotowej działki?

Odp. Zamawiający informuje, iż przejazd powyżej wskazanymi ulicami pojazdami typu betonomieszarka (powyżej 8t) będzie możliwy po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi, tj. Gminy Kleszczewo.

WÓJT  
Bogdan Kemnitz