

ZPIF.271.1.3.2025

Wyjaśnienie nr 4 do SWZ

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.3.2025 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie stacji transformatorowej.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 8:

Szanowni Państwo,

prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy w zakresie Etapu II wchodzi wykonanie linii zasilającej SN wraz z wpięciem do nowej rozdzielnicy SN?
2. Czy w zakresie Etapu II wchodzi wykonanie linii kablowej z rozdzielnicy SN do transformatora, wraz z podłączeniem?
3. Czy w zakresie Etapu II wchodzi wykonanie połączenia z transformatora do rozdzielnicy nN?
4. Czy w zakresie Etapu II wchodzi wykonanie połączenia przekładników SN z tablicą licznikową?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

Ad. 1) W zakres II etapu nie wchodzi wykonanie linii zasilającej SN - linia została wykonana w etapie I inwestycji. Linia kablowa SN-15kV przed podłączeniem powinna zostać poddana badaniom diagnostycznym, jak zostało opisane w pkt 2.9 opisu przedmiotu zamówienia.

Ad. 2) W zakres II etapu wchodzi wykonanie linii kablowej z rozdzielnicy SN do transformatora, zgodnie z zapisami pkt 2.7 opisu przedmiotu zamówienia.

Ad. 3) W zakres II etapu wchodzi wykonanie połączenia z transformatora do rozdzielnicy nN, zgodnie z zapisami pkt 2.7 opisu przedmiotu zamówienia.

Ad. 4) W zakres II etapu wchodzi wykonanie połączenia przekładników SN z tablicą licznikową, jak zostało opisane w pkt 2.8 opisu przedmiotu zamówienia.