

Kleszczewo, dnia 14.03.2025 r.

Wykonawcy w postępowaniu

ZP.271.4.2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu oraz zmianach Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ):

Treść pytania 1:

Czy dopuścicie Państwo agregat prądotwórczy z mechaniczną stabilizacją obrotów?
Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności oferowanych agregatów.

Odp. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza agregatu prądotwórczego z mechaniczną stabilizacją obrotów. Zamawiający oczekuje elektronicznej stabilizacji obrotów silnika, a przyjmując proponowane rozwiązania mechaniczne traci na jakości sprzętu.

Bogdan Kemnitz