

Wyjaśnienie Nr 1

**do zapytania ofertowego
na montaż wodomierzy do zdalnego odczytu na terenie Gminy Wągrowiec w ramach
zadań pn.**

**„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec poprzez wymianę
wodomierzy do zdalnego odczytu”**

i

**„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice poprzez wymianę
wodomierzy do zdalnego odczytu”**

Zamawiający informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE NR 1

Czy zamawiający jest w stanie zmienić protokół na elektroniczny?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający dopuszcza protokół w wersji elektronicznej dla usprawnienia pracy monterów, jednakże wymagane jest dostarczenie dla odbiorcy wody i dla Zamawiającego protokołu w wersji papierowej (np. wydruku, z podpisami), zgodnego ze wzorem Zamawiającego.