



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego

21 maja 2025 roku

dot: **Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Legionowie**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 20 maja 2025 r. oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Wiele opraw oświetlenia podstawowego posiada indywidualne czujniki zmieniające strumień oprawy pod wpływem światła dziennego. Rozumiem że inwestorowi chodziło o uzyskanie jak największych oszczędności w zużyciu energii podczas późniejszej eksploatacji obiektu. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający podtrzymuje zastosowanie takich opraw?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza zastosowanie indywidualnych czujników w oprawach. Dzięki temu zachowane zostaną normy natężenia i równomierności oświetlania i ograniczone koszty kablowania.

Pytanie 2:

W przetargu został opisany system monitoringu opraw awaryjnych drogą bezprzewodową, rozumiem że taki system monitoringu został wybrany na etapie projektowania celowo z powodu zmniejszenia kosztów okablowania. Proszę o potwierdzenie że inwestor podtrzymuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza zastosowanie systemu bezprzewodowego monitoringu oświetlenia awaryjnego.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, że akumulatory oświetlenia awaryjnego mają być objęte gwarancją tej samej długości co oprawy.

Odpowiedź:

Tak. Gwarancja na akumulatory oświetlenia awaryjnego ma być tożsama z gwarancją na oprawy, mieści się w ogólnej gwarancji określonej i punktowanej w SWZ, akumulatory nie są wymienione w urządzeniach, które objęte są odrębną gwarancją.