



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595/167/12

Warszawa, dnia 30 maja 2012 r.

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm. ), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm. ) oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr 30, poz. 168 z 1960 r. z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ), po rozpatrzeniu „*Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Stołówki Centralnej Politechniki Warszawskiej, ul. Filtrowa 2 w Warszawie*” wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. bud. ląd. Mariana Noculę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Ryszarda Psujka, nadesłanej przy piśmie z dnia 21 maja 2012r. Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej Politechniki Warszawskiej znak IOPP-291-9/12

**wyrażam zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż to określono w przepisach techniczno - budowlanych dla przedmiotowego budynku Stołówki Centralnej Politechniki Warszawskiej, ul. Filtrowa 2 w Warszawie, polegający na:

- Podziale budynku na strefy pożarowe: SP1 - kondygnacja podziemna, SP2 –archiwum, SP3 - część ZL III na parterze przeznaczoną na kancelarię tajną oraz SP4 - pozostałą część budynku (stołówka wraz z zapleczem kuchennym i gospodarczym), o powierzchniach znacznie mniejszych od dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej – zgodnie z częścią rysunkową.
- Wyposażeniu drzwi wszystkich pomieszczeń przylegających do hallu głównego na parterze, w uszczelki zapewniające dymoszczelność.
- Zapewnieniu w przestrzeni szatni przylegającej do hallu głównego naturalnego zbiornika dymu.
- Zastosowaniu oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego w obrębie dróg ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniu stołówki.
- Zapewnieniu ochrony całkowitej obiektu Systemem Sygnalizacji Pożarowej SSP.
- Zastosowaniu w pasie zewnętrznym o szerokości 2 m zlokalizowanym w ścianie zewnętrznej na granicy planowanych stref pożarowych na poziomie parteru i przyziemia kurtyn okiennych EW60/E120.
- Zastosowaniu dodatkowego ppoż. wyłącznika prądu dla strefy SP3 – kancelaria tajna.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 6 „Ekspertyzy...”, tj. dotyczących:

- Szerokości spoczników klatek schodowych (o zróżnicowanych parametrach szerokości) mniejszych o 0,02 – 0,05 m od wymaganych min. 1,50 m.
- Szerokości korytarza ewakuacyjnego w części zaplecza magazynowego kuchni na poziomie parteru przeznaczonego do ewakuacji ludzi w ilości poniżej 20 osób mniejszej o 0,025 m od wymaganej 1,20 m.
- Szerokości zasadniczego skrzydła drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z klatek schodowych na zewnątrz budynku oraz z budynku mniejszej o 0,10 m w stosunku do wymaganej 0,9 m.
- Szerokości części drzwi wyjściowych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszącej ca. 0,8 m., tj. mniejszej od 0,9 m.
- Wysokości hallu głównego pełniącego dodatkowe funkcje (recepcja, punkt drobnej sprzedaży) przewidzianego do ewakuacji ludzi, mniejszej o 0,35 m od wymaganej 3,30 m.
- Szerokości drzwi wyjściowych z hallu głównego pełniącego dodatkowe funkcje mniejszą o 0,04 m od wymaganej 1,80 m.
- Braku wymaganej szerokości 2 m pionowego pasa o odporności ogniowej EI 60 zlokalizowanego w ścianie zewnętrznej na granicy planowanych stref pożarowych na poziomie parteru oraz przyziemia.

#### Uzasadnienie

Ponieważ postanowienie w pozostałej części spełnia żądanie strony – zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia w tym zakresie.

#### Pouczenie

W/w postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń. Postanowienie sankcjonuje jedynie uchybienia wymienione w pkt. 6 „Eksperytyzy...”. Pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie wykazane przez autorów opracowania, wymagają realizacji zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz przeciwpożarowymi. Postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Eksperytyzą...”.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm. ), na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

#### Otrzymują:

1. Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej  
Politechniki Warszawskiej  
ul. Koszykowa 75  
00-622 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP  
m. st. Warszawy
3. a/a x 2



MAZOWIECKI  
KOMENDANT GŁÓWNY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

nadbryg. Grzegorz Mikołajczyk