



Cyberbezpieczny Samorząd

Chrzanów, dnia 9 kwietnia 2025 r.

ZP.271.15.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup i instalacja 10 zasilaczy awaryjnych UPS o mocy 3kVA dla Gminy Chrzanów w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela wyjaśnienia do zapytania złożonego przez wykonawcę w dniu 08.04.2025 r.

Pytanie nr 1:

Czy dla 2 sztuk UPS-ów typu tower można zaoferować tego samego UPS-a co do wersji RACK tylko ustawionego jako Tower w pionie (wyświetlacz jest ruchomy).

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza zastosowanie tego samego UPS-a do pracy w trybie „tower” pod warunkiem, że taki sposób montażu jest dopuszczony przez producenta i opisany w dokumentacji (instrukcja instalacji/montażu).

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z upoważnienia Burmistrza
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Iwona Przybyło



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA