

Bydgoszcz, 21 maja 2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gaśnic (Spr. nr SSP/TP1/1/D/5)

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ, na które zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi:

1) Czy Zamawiający dopuszcza gaśnice produkcji BOXMET-TRADE?

Odp. Ze względu na zaplecze warsztatowo/remontowe oraz posiadane autoryzacje producentów (KZWM Ogniochron, GZWM) na remont gaśnic, Zamawiający dopuszcza jedynie gaśnice spełniające wymagania autoryzacyjne przez warsztat sprzętu ppoż Zamawiającego.

2) Czy dla gaśnicy pianowej GWG – 2x AF Zamawiający dopuszcza środek gaśniczy FireFilm - Premix 3% AFFF zamiast FETTEX?

Odp. Zamawiający dopuści składanie ofert na gaśnicę GWG 2x AF z innym środkiem gaśniczym do grupy F niż Fettex z zachowaniem pozostałych parametrów zapisanych w WTU.

SZEF ZARZĄDU



wz. płk Artur CICHORSKI

Wyk. Sonia Raatz

☎ 261 41 42 85

2025-05-21