

Cieszyn, 8 maja 2025 r.

**ZPIF.271.1.8.2025**

### **Wyjaśnienie do SWZ**

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271..2025 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w rejonie Al. Piastowskiej i ul. Sportowej”**

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

#### **Pytanie 1.**

"Prosimy o korektę przedmiaru robót:

- Studnie rozprężne tworzywowe Dn 1000 mm - 1 szt (studnia: Srozp.) - w przedmiarze pozycja nr 22 - 2 szt
- Studnie betonowe Dn 1000 mm - 3 szt (studnia: S1 osadnikowa, S2, S6) – w przedmiarze pozycja nr 23 - 1 szt"

W związku z powyższym proszę o zajęcia stanowiska poprzez udzielenie odpowiedzi na wskazaną wątpliwość.

**Odpowiedź:** zamawiający udostępnia poprawiony przedmiar.

Prawidłowo winno być:

- studnia rozprężna tworzywowa Dn1000mm- 1 szt,
- studnia betonowa Dn1000mm - 3 szt.