



nr	funkcja pomieszczenia	powierzchnia m ²
1.1	WIEJSKIE Z KLATKI SCHODOWEJ	5,01
1.2	KORYTARZ	9,72
1.3	ŁAZIENKA	7,22
1.4	KUCHNIA	13,00
1.5	SKRYTKA	3,65
1.6	POKÓJ	18,66
1.7	KORYTARZ	7,46
1.8	ŁAZIENKA	5,18
1.9	KUCHNIA	11,10
1.10	SKRYTKA	2,73
1.11	POKÓJ	20,48
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		104,21
1.12	KLATKA SCHODOWA	6,24

OCHRONA OD PORAŻEŃ - SZYBKE WYŁĄCZANIA

- szybno przewód z reflektorkami LED
- AW1 oprawa awaryjną 1H LED 1 W
- EW1 oprawa kierunkowa 1H
- Rubin Look 2200 Lm IP 44 n/t
- czujka obecności IP 44
- Rubin Look 2200 Lm IP 65 n/t
- Updoor IP 65 2200 Lm z czujką zmierniczkową n/t awaryjno użytkowa z grzałką
- z czujką zmierniczkową
- naświetlenie LED 4400 Lm
- klimek LED
- europanel 4400 Lm plus ramka n/t
- Rubin Clean IP 65 CRI 95 IP 65 n/t
- LED 4400 Lm IP 65
- XK1 X wall LED

- UWAGI**
- Stosować osprzęt w systemie ramek wielokrotnych, w pomieszczeniach wilgotnych szczeliny
 - Instalację oświetlenia wykonać przewodami YnDY 3 x 1,5 p/t
 - Wyłączniki montować na wys 1,2 m
- Wszystkie elementy należy oznaczyć poprzez podanie numeru obwodu i nazwę tablicy
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ STREFY POŻAROWE ZABEZPIECZYĆ OGNIOWO DO WYTRZYMAŁOŚCI ŚCIANY**

UWAGA

przed ostatecznym zamówieniem opraw należy upewnić się co do końcowych decyzji o rodzaju sufitów/stropów w poszczególnych pomieszczeniach

TERMOENERGY Inż. Józef Zieleziński ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej 60-461 Poznań	
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO DWULOKALOWEGO, ul. SPORTOWA, dz. nr 38/7	
INWESTOR URZĄD GMINY W KLESZCZEWIE ul. POZNAŃSKA 4 63-005 KLESZCZEWO	
opracował projektował	Przemysław Walec upr 7131/20112/PW/2002
BRANŻA ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ Rzut piętra - Instalacja oświetleniowa	
SKALA 1:100	STADIUM PT
DATA 03/2024	ARKUSZ 03/E