



Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego

27 maja 2025 roku

dot: **Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Legionowie**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 23 maja 2025 r. oraz udzielone odpowiedzi:

Pytania 1:

Do których drzwi znajdujących się w zestawieniu stolarki odnosi się pozycja nr 89 ?

Odpowiedź:

Pozycja 89 odnosi się do drzwi zewnętrznych.

Pytania 2:

W zestawieniu stolarki opis drzwi oznaczonych jako S5 i S 8 jest taki sam . Proszę o uszczegółowienie opisu dla tych pozycji

Odpowiedź:

Zamawiający umieszcza zaktualizowany rysunek nr 7 - zestawienie stolarki o drzwi zewnętrzne.

Pytania 3:

W opisie pozycji S5 i S 8 znajduje się informacja że drzwi należy wykonać jako samodzielne . W dalszej części opisu znajduje się informacja o wymiarach słupka ruchomego. Proszę o informację dotyczącą możliwości zamontowania ruchomego słupka w drzwiach jednoskrzydłowych.

Odpowiedź:

Należy zastosować słupek ruchomy.

Pytania 4:

W pozycji 89 zostało użyte określenie „ uciążliwego ciemnego odbłasku”. Proszę o wyjaśnienie tego zjawiska i o przyjętą przez zamawiającego metodę weryfikacji ewentualnego wystąpienia opisanego odbłasku.

Odpowiedź:

Sformułowanie "uciążliwego ciemnego odbłasku" jest w tej pozycji niepotrzebne.

Pytania 5:

Czy opisane w pozycji 89 drzwi mają na pewno być klasy RC3 i czy w związku z tym mają być na pewno wykonane z PCV ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drzwi należy wykonać z PCV, profile stalowe.

Pytania 6:

Proszę o doprecyzowanie czego dotyczy opis umieszczony pod oknem opisanym jako szklenie stałe w zestawieniu stolarki. Opisane tam parametry wskazują na inny rodzaj stolarki lub ślusarki.

Odpowiedź:

Zaktualizowano opis w rysunku nr 7 - zestawienie stolarki

Pytania 7:

Proszę o precyzyjne podanie ilości stolarki i ślusarki gdyż wyniki w zestawieniu, projekcie oraz kosztorysie nie korelują ze sobą

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki - rysunek nr 7 podaje ilość i wymiary stolarki i jest punktem wyjściowym do wyceny zakresu prac.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium w treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00224338 z dnia 9 maja 2025 r. (W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.)

I tak po zmianie:

- **termin składania ofert: 2 czerwca 2025 r. do godz. 12.30**
- **termin wniesienia wadium: 2 czerwca 2025 r. do godz. 12.30**
- **termin otwarcia ofert: 2 czerwca 2025 r. o godz. 13.00**

Dokonana zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (art. 286 ust. 9 ustawy Pzp) w sekcjach: 8.1.), 8.3.). Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik do informacji.

Termin związania ofertą pozostaje bez zmian, tj. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do 27 czerwca 2025 roku.

W załączeniu:

Rysunek nr 7 – zestawienie stolarki