

Bydgoszcz, ¹⁶.....maja 2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gaśnic (Spr. nr SSP/TP1/1/D/5)

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ, na które zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi:

1) Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na gaśnice GP-1x, GS-2x jak w załączniku?
Odp. Zamawiający dopuści składanie ofert na gaśnice GP-1x, GS-2x takie jak przesłane w załączniku.

2) Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na gaśnicę pianową firmy Ogniochron 2x AF z wieszakiem z innym środkiem gaśniczym do grupy F niż Fettex?
Odp. Zamawiający dopuści składanie ofert na gaśnicę pianową firmy Ogniochron 2x AF z wieszakiem z innym środkiem gaśniczym do grupy F niż Fettex z zachowaniem pozostałych parametrów zapisanych w WTU.

Ponadto Zamawiający uszczegóławia iż, gaśnica GS 2x oraz GS 5x musi spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego z wydaną decyzją UDT zezwalającą na eksploatację.

SZEF ZARZĄDU



wz. płk Artur CICHORSKI

Wyk. Sonia Raatz
☎ 261 41 42 85
2025-05-16

