

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3

Opis przedmiotu zamówienia

„Robota budowlana – obiekty szkoleniowe w Garnizonie Morąg”

Zakres prac do wykonania w ramach realizacji zadania obejmuje:

1. Strzelnica garnizonowa oś A:

- naprawa elementów stalowych w przesłonie pierwszej wraz z wymianą desek przy tych elementach;
- wymiana obicia ścian drewnianych z desek na wpust lub pół wpust wraz z impregnacją elementów drewnianych;
- zasypanie żwirem przesłony kruszywem z odzysku z uzupełnieniem około 30% brakującego żwiru;
- regulacja i wypoziomowanie stanowisk do postawy klęcząc poprzez demontaż i ponowny montaż kątowników po obu stronach ścian;
- malowanie blatów na stanowiskach strzeleckich – drewnochronem;
- wykonanie trawników poprzez obsianie nasionami traw z wybraniem kamieni.

2. Strzelnica garnizonowa oś B:

- naprawa elementów stalowych w przesłonie pierwszej wraz z wymianą desek przy tych elementach;
- wymiana obicia ścian drewnianych z desek na wpust lub pół wpust wraz z impregnacją elementów drewnianych w przesłonie 1 i 2-giej;
- wymiana ceownika i kątownika w drugiej przesłonie, zamontowanego w górnej części otworów;
- zasypanie żwirem przesłony kruszywem z odzysku z uzupełnieniem około 30% brakującego żwiru;
- przesianie ziemi w kulochwycie głównym i dolnym przechwytywaczu w celu odzyskania odłamków stalowych.
- malowanie blatów na stanowiskach strzeleckich – drewnochronem.
- wykonanie trawników poprzez obsianie nasionami traw z wybraniem kamieni;
- ręczne oczyszczenie rurociągów drenarskich, studzienek drenarskich, wylotów drenarskich z namułu.

3. Strzelnica krótkodystansowa SKD – 25/50 m

- przesianie ziemi w kulochwycie głównym i dolnym przechwytywaczu w celu odzyskania odłamków stalowych;
- wykonanie trawników poprzez obsianie nasionami traw z wybraniem kamieni.

4. Rzutnia granatów

- wyrównanie strefy rzutu granatem – mechanicznie;
- naprawa ścian transzei rzutni granatem.

5. Roboty elektryczne w budynku wieży nr 7 i w budynku nr 9

- wymiana złączy kablowych podwójnych - emiter termoutwardzalny 80x60x25 dwupolowy z podstawami PBD 400A, bezpiecznikami mocy 40A i szyną PEN;
- wymiana złączy kablowych pojedynczych - emiter termoutwardzalny 40x60x25 jednopolowy z rozłącznikiem RA 100 P3/R 250A (przeciwpożarowy z szybką);
- montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 240 mm² i 16 mm²;
- montaż uziomów zgodnie z przedmiarem;
- wymiana WLZ;
- wymiana tablic rozdzielczych 3x12 IP-65 i 4x18 IP-65 zgodnie z przedmiarem;
- montaż elementów rozdzielnic zgodnie z przedmiarem;
- inwentaryzacja obwodów w istniejącej zdemontowanej rozdzielnicy;
- wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych ze stykiem ochronnym, gniazda natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i [przekroju przewodów do 2,5 mm²;
- wymiana przewodu kablowego o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane na tynku;
- demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych zawieszanych;
- demontaż przewodów kabelkowych;
- demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy);
- montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych;
- montaż oprawy świetlówkowych w obudowie z tworzyw sztucznych - oprawa hermetyczna świetlówkowa zgodnie z przedmiarem;
- montaż wyłączników nadprądowych zgodnie z przedmiarem;
- wykonanie pomiarów elektrycznych zgodnie z przedmiarem.

6. Pozostałe prace

- wykonanie ogrodzenia z paneli ocynkowanych przy budynku obsługi strzelnicy zgodnie z przedmiarem.

UWAGA:

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

1. Załącznik nr 1a- Założenia wyjściowe do kosztorysowania
2. Załącznik nr 1b- Przedmiar robót
3. Załącznik nr 1c- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.